

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक

441 / 7-A / 13-8-2013

दिनांक 13-8-2013

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
एम0पी0 इंग्लिश स्कूल,
ग्राम मगरहुआ, पो0 तिवारीपुर,
जिला-वाराणसी।

विषय :- भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत निर्मित होने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्रांक-एन0ओ0सी0/45-46
/2013-14 दिनांक-03.06.2013.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि विद्यालय की
जाँच की गयी। भवन में अग्निशमन यंत्र एवं पेय जल की समुचित व्यवस्था है। कमरे मानक व
सुरक्षा की दृष्टि के अनुरूप पाये गये हैं।

अतः उक्त विद्यालय का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप होना
पाया गया।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

Manager
English School
Magarhua, Varanasi

Principal
M.P. English School
Magarhua, Sarnath, Varanasi

Manager
M.P. English School
Magarhua, Sarnath, Varanasi

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निगम/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	हाँ
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	
5.	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	हाँ
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल से न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ


Principal
M.P. English School
M.P. English School
Magrahua, Varanasi


Manager
M.P. English School
Magrahua, Sarnath, Varanasi

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक सिंक्रलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

21/01/2021
 Manager
 M.P. English School
 Magarhwa, Var

सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०
 वाराणसी


 Principal
 M.P. English School
 Magarhwa, Var


 Manager
 M.P. English School
 Magarhwa, Sarnath, Varanasi